


## Схема включения N1+N2+S с АВ с моторприводами.



### ВНИМАНИЕ!

Схемы АВР для конкретного типа исполнительных аппаратов, с ручным и автоматическим управлением, с взаимными электрическими и программными блокировками, с выносной сигнализацией состояния вводов и др. можно посмотреть на форуме: [forum.fif.by](http://forum.fif.by) в разделе "Релейная защита и автоматика -> Устройства управления резервным питанием" или запросить в отделе технической поддержки (тел.: +375 (154) 554740, 600380, +375(29)319 43 73, 869 56 06, e-mail: [support@fif.by](mailto:support@fif.by))


## Устройство управления резервным питанием

EA04.006.004  
ТУ ВУ 590618749.027-2017  
Руководство по эксплуатации

**ЕВРОАВТОМАТИКА «F&F»**

Служба технической поддержки:  
РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: +375 (154) 55 47 40, 60 03 80,  
+375 (29) 319 43 73, 869 56 06, e-mail: [support@fif.by](mailto:support@fif.by)  
Управление продаж:  
РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: +375 (154) 55 24 08, 60 03 81,  
+375 (29) 319 96 22, (33) 622 26 55, e-mail: [sales@fif.by](mailto:sales@fif.by)

# AVR-02



### Назначение

Устройство управления AVR-02 предназначено для работы в составе блоков (шкафов) управления автоматическим включением источников питания резервного питания (АВР) для бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергии.

### Принцип работы

Устройство управления AVR-02 контролирует напряжение на основном вводе трехфазной сети переменного тока. Если напряжение в пределах нормы, нагрузка подключается к вводу с помощью внешнего силового аппарата (контактора, автоматического выключателя с моторным приводом и т.п.), которым управляет исполнительное реле AVR-02.

При аварии основного ввода нагрузка переключается на резервный. При восстановлении питания на основном вводе нагрузка переключается на него. Изделие имеет входы контроля положения и входы контроля - аварийных контактов силового аппарата. По ним определяется его состояние, не допускается "встречное" включение вводов и подключение исправного ввода на аварийную линию питания нагрузки. Допустимые пределы напряжения и временные параметры переключения устанавливаются с лицевой панели AVR-02. Питание осуществляется от контролируемых вводов.

### Функциональные возможности устройства управления AVR-02

- контроль чередования фаз
- контроль синфазности вводов
- контроль работы резервной линии от генератора
- контроль положения силового аппарата
- контроль состояния аварийных цепей силового аппарата
- управление контакторами и моторными приводами
- формирование напряжения цепей питания и контроля силовыми аппаратами
- формирование сигнала "Авария"
- формирование сигнала запуска генератора "ЗГ"
- возможность работы от внешней аккумуляторной батареи 12В 1,2Ah и ее поддержка в заряженном состоянии
- пуско-наладочный режим
- ограничение доступа к настройкам вводом PIN-кода.

### Элементы управления и индикации




Рис.1 Панель управления.

Кнопка ОК - вызов меню, подтверждение (запись в памяти) установленного значения или выбранной функции.

Кнопки " " (вниз - вверх) - выбор параметра или функции.

Кнопки "<", ">" (вправо - влево) - установка значения выбранного параметра.


Светодиоды K1, K2, K3, K4 - индикаторы включения реле.

Светодиоды N1, N2 - индикаторы состояния вводов 1 и 2. Если линия в аварийном состоянии, то светодиод моргает, в рабочем режиме - горит постоянно.

## Технические характеристики

Тип контролируемых линий	3-и фазы, 4-х проводная(3x400В+N)
Частота питающей сети, Гц:	50±2
Напряжение питания, В:	
- от контролируемых вводов (клеммы C1, C2)	50-264
- от внешнего источника питания постоянного тока (клеммы +/- В)	10-14
- от внешнего источника питания переменного или постоянного тока (клемма С3)	50-264
Максимальное напряжение заряда АКБ, В	12
Максимальный ток заряда АКБ, mA	60
Емкость АКБ резервного питания, Ah	1,2
Количество контролируемых вводов	2
Количество исполнительных реле	5
Максимальный ток контактов реле (АС1),A	8
Максимальный ток катушки контактора, А	2
Контакты	4NO/NC, 1NO
*Порог напряжения (регулируемый),В:	
- нижний	150-210
- верхний	230-300
Время отключения, с:	
- для нижнего порога	2-30
- для верхнего порога	0,3-10
Допустимая асимметрия напряжения, В	20-100
Время отключения по асимметрии, с	2-30
Время переключения с основного на резервный ввод, с	0,1-30
Время включения основного ввода при восстановлении напряжения (регулируемое), с/мин.	1-250
Время запуска генератора, с	5-100
Время охлаждения генератора, с	10-200
Время включения при подаче напряжения питания, с	3
Ток потребления:	
- по входам C1 и C2, mA, не более	120
- по входам +/- В, mA	100
Степень защиты	IP20
Диапазон рабочих температур, °C	-25 ... +50
Категория перенапряжения	2
Степень загрязнения среды	III
Масса, кг	0,305
Габариты (ШxВxГ), мм	105 x 90 x 65
*При повышении напряжения более 350В и снижении менее 100В происходит ускоренное отключение нагрузки за время 0,1 сек.	

## Схема N1+N2+S+G с контакторами.



## Комплект поставки

Устройство управления резервным питанием.....	1
Руководство по эксплуатации.....	1
Упаковка.....	1


## ВНИМАНИЕ!

Перед подключением изделия к электрической сети (в случае его хранения или транспортировки при низких температурах), для исключения повреждений вызванных конденсацией влаги, необходимо выдержать изделие в теплом помещении не менее 2-х часов.

## Условия реализации и утилизации


Изделия реализуются через дилерскую сеть предприятия.  
Утилизировать как электронную технику

### Схема N1+G с контакторами.



S1 - аварийное отключение вводов  
 SB1 - кнопка сброса  
 HL1 - лампа аварийной сигнализации

### Схема N1+N2+G.



S1 - аварийное отключение вводов  
 SB1 - кнопка сброса  
 HL1 - лампа аварийной сигнализации  
 KV1 - реле контроля фаз

### Схема включения AVR-02




Рис.2 Схема включения AVR-02

а) вариант питания от внешнего источника питания постоянного тока  
 б) вариант питания от внешней АКБ

Таблица 1. Назначение зажимов AVR-02.


Зажим	Обозначение, описание	Диапазон напряжений, В
A1, B1, C1	Фазы ВВОДА1	50 - 350 AC
N	Объединенная нейтраль	0
A2, B2, C2	Фазы ВВОДА2	50 - 350 AC
9	Вход подключения напряжения питания от источника бесперебойного питания или фазы С резервной линии генератора. При отсутствии напряжения в фазах вводов 1 и 2 это напряжение поддерживает AVR в рабочем режиме;	24 - 350 AC / 30 - 300 DC
1, 10, 11	Контакты реле K5 для формирования напряжения питания цепей управления и контроля состояния силовых аппаратов Uo.	100 - 350 AC
12	Вход для подключения "+" внешнего источника питания 12 В DC при работе в схемах с генератором. "-" источника подключается к зажиму N.	10 - 15 DC
13, 14, 15	(Uk)- входы контроля положения контактов силового аппарата. Когда он во включённом положении, на эти входы должно поступать напряжение от Uo. При его отключении напряжения на зажимах нет. Переключение на резервный (основной) ввод разрешается только при отсутствии напряжения на входах Uk. Это защита от «встречного» включения вводов. Если входы не подключены, AVR-02 работает, но контроля состояния главных контактов силового аппарата нет.	100 - 350 AC
16	Вход блокировки автоматического режима работы. В автоматическом режиме на входе должно поступать напряжение от Uo. Если напряжения нет, то блокировка работы и отключения всех реле.	100 - 350 AC
17	(AL) - выход сигнала аварии. Условия подачи сигнала аварии задаются пользователем через меню.	10 - 15 DC

Продолжение таблицы 1. Назначение зажимов AVR-02

Зажим	Обозначение, описание	Диапазон напряжений, В
	Выход - электронный ключ на полевом транзисторе с максимальным током 0,5 А, напряжением 50 В. В рабочем режиме на выходе напряжение отсутствует. При аварии вводов или отсутствии питания напряжение на выходе присутствует +12 В.	
18, 19, 20	I> - входы контроля состояния аварийных цепей силового аппарата. При его аварийном состоянии на этот вход должно поступать напряжение U <sub>0</sub> от схемы формирования оперативного питания. Наличие напряжения на этих входах блокирует подключение исправного ввода к неисправной отходящей линии питания нагрузки. Блокировка снимается после устранения неисправности кратковременной подачей напряжения на вход сброса (клемма 21). Входы могут использоваться для аварийного (противопожарного) отключения силового аппарата. Если входы неподключены, AVR-02-G работает, но контроля состояния аварийных контактов силового аппарата нет.	100 - 350 AC
21	Сброс аварии по входам 18, 19, 20 при аварийном отключении вводов. Состояние аварии сохраняется и при отключении питания. Повторное его включение возможно только после устранения неисправности и сброса аварии (кратковременная подача напряжения на зажим 21).	100 - 350 AC
22	COM -объединённый вход контактов реле управления силовыми аппаратами K1-K3.	100 - 400 AC
23, 24	Контакты реле K1 - управления Вводом1	100 - 400 AC
25, 26	Контакты реле K2 - управления Вводом2	100 - 400 AC
27, 28	Контакты реле K3 - управления секционным выключателем	100 - 400 AC
29, 30	Контакты реле K4 - сигнал запуска генератора	100 - 400 AC

Схемы работы AVR-02

1. Схема N1+N2. Два ввода, одна нагрузка. Ввод1 - основной, ввод2 - резервный.



Алгоритм работы

N1	N2	K1	K2
Вкл	Вкл	+	-
Откл	Вкл	-	+
Вкл	Откл	+	-

Работа схемы при нарушении электроснабжения.

При неисправности Ввода1 через время задержки T<sub>зад</sub> контакт K1 силового аппарата (далее СА) отключает Ввод1. Через время переключения T<sub>п</sub> включается K2 и нагрузка подключается к Вводу2.

Условия переключения на резервный Ввод 2:

- напряжение Ввода2 в допустимых пределах
- отключение Ввода1 (нет напряжения на зажиме 13, 14, 15)
- отсутствует сигнал срабатывания токовой защиты (нет напряжения на зажиме 18, 19)

При восстановлении питания Ввода1 через время восстановления T<sub>в</sub> K2 отключается, и через время переключения T<sub>п</sub> включается K1 и нагрузка подключается к Вводу1.

Условия восстановления Ввода1:

- напряжение Ввода1 в допустимых пределах
- отключение Ввода2 (нет напряжения на зажиме 13, 14, 15)
- отсутствует сигнал срабатывания токовой защиты (нет напряжения на зажиме 18, 19)

Схема N1+N2+S с контакторами.





Схема N1+N2+S1+S2 с контакторами.



**ВРЕМЯ ОХЛАЖДЕНИЯ  
ГЕН-РЯ 60с**

После установки всех необходимых параметров переходим к индикации "пуско-наладочного режима"  
 Вся работа с этой процедурой описана ранее.

**Вх.12345678 Вых.  
00000000 < > ↑ ↓**

Процедура изменения рip-кода описана ранее.


**ИЗМЕНЕНИЕ КОДА  
ДОСТУПА**

Изменив рip-код и проверив входы управления и контроля в пуско-наладочном режиме, переходим к индикации состояния фаз на каждом из вводов кратковременным нажатием кнопки "ОК".  
 Изделие запрограммировано.

## Приложение 2. Схемы включения


В приложении приведены упрощённые схемы для ознакомления с принципом построения схем на контакторах и автоматических выключателях с моторприводом.

### Схема включения N1+N2 с контакторами



S1 - аварийное отключение вводов  
 SB1 - кнопка сброса  
 HL1 - лампа аварийной сигнализации

### 2. Схема N1+N2+S. Два равнозначных ввода, две нагрузки, с секционным выключателем.



Алгоритм работы

N1	N2	K1	K2	K3
Вкл	Вкл	+	+	-
Откл	Вкл	-	+	+
Вкл	Откл	+	-	+

#### Работа схемы при нарушении электроснабжения.

При неисправности Ввода1 через время задержки Тзад контакт K1 силового аппарата (далее СА) отключает Ввод1. Через время переключения Тп включается K3 и нагрузка Rn1 подключается к Вводу2.

Условия переключения на Ввод2:

- напряжение Ввода2 в допустимых пределах
- отключение Ввода1 (нет напряжения на зажиме 13)
- отключен секционный выключатель (нет напряжения на зажиме 15)
- отсутствует сигнал срабатывания токовой защиты (нет напряжения на зажиме 18)

При восстановлении питания Ввода1 через время восстановления Тв K3 отключается, и через время переключения Тп включается K1 и нагрузка Rn1 подключается к Вводу1.

Условия восстановления Ввода1:

- напряжение Ввода1 в допустимых пределах
- отключение секционного выключателя (нет напряжения на зажиме 15)
- отсутствует сигнал срабатывания токовой защиты (нет напряжения на зажиме 18, 20)

При неисправности Ввода2 через время задержки Тзад контакт K2 отключает Ввод2. Через время переключения Тп включается K3 и нагрузка Rn2 подключается к Вводу1.

Условия переключения на Ввод1:


- напряжение Ввода1 в допустимых пределах
- отключение Ввода2 (нет напряжения на зажиме 14)
- отключен секционный выключатель (нет напряжения на зажиме 15)
- отсутствует сигнал срабатывания токовой защиты (нет напряжения на зажиме 19)

При восстановлении питания Ввода2 через время восстановления Тв K3 отключается, и через время переключения Тп включается K2 и нагрузка Rn2 подключается к Вводу2.

Условия восстановления Ввода2:

- напряжение Ввода2 в допустимых пределах
- отключение секционного выключателя (нет напряжения на зажиме 15)
- отсутствует сигнал срабатывания токовой защиты (нет напряжения на зажиме 19, 20)

### 3. Схема N1+N2+S1+S2. Два равнозначных ввода, две нагрузки, с двумя секционными выключателями.



Алгоритм работы

N1	N2	K1	K2	K3	K4
Вкл	Вкл	+	+	-	-
Откл	Вкл	-	+	-	+
Вкл	Откл	+	-	+	-


#### Работа схемы при нарушении электроснабжения.

При неисправности Ввода1 через время задержки Тзад контакт K1 силового аппарата (далее СА) отключает Ввод1. Через время переключения Тп включается K4 и нагрузка Rn1 подключается к Вводу2.  
 При восстановлении питания ввода1 через время восстановления Тв K4 отключается, и через время переключения Тп включается K1 и нагрузка Rn1 подключается к Вводу1.

При неисправности Ввода2 через время задержки Тзад контакт K2 отключает Ввод2. Через время переключения Тп включается K3 и нагрузка Rn2 подключается к Вводу1. При восстановлении питания Ввода2 через время восстановления Тв K3 отключается и через время переключения Тп включается K2 и нагрузка Rn2 подключается к Вводу2.

Условия переключения и восстановления как в схеме 2

**4. Схема N1+G. Два ввода, одна нагрузка. Ввод1 - основной, ввод2 - резервный ввод от генератора.**



Алгоритм работы

N1	G	K1	K2
Вкл	Вкл	+	-
Откл	Вкл	-	+
Вкл	Откл	+	-

**Работа схемы при нарушении электроснабжения.**

При неисправности Ввода1 через время задержки Тзад контакт К1 силового аппарата (далее СА) отключает Ввод1. Через 3 сек подаётся сигнал на запуске генератора. По истечении времени запуска генератора Тзап, если напряжение генератора в допустимых пределах, включается К2 и нагрузка подключается к генератору.

Условия переключения на Ввод от генератора:


- напряжение Ввода генератора в допустимых пределах (присутствует напряжение на зажиме 16)
- отключение Ввода 1 (нет напряжения на зажиме 13, 14, 15)
- отсутствует сигнал срабатывания токовой защиты (нет напряжения на зажиме 18, 19)

При восстановлении питания Ввода1 через время восстановления Тв К2 отключается, и через время переключения Тп включается К1 и нагрузка подключается к Вводу1.

Условия восстановления Ввода1:

- напряжение Ввода1 в допустимых пределах
- отключение Ввода генератора (нет напряжения на зажиме 13, 14, 15)
- отсутствует сигнал срабатывания токовой защиты (нет напряжения на зажиме 18, 19)

**5. Схема N1+N2+G. Три ввода, одна нагрузка. Ввод1 - основной, ввод2 - резервный ввод, ввод3 - ввод от генератора.**



Алгоритм работы

N1	N2	G	K1	K2	K3	K4
Вкл	Вкл	Откл	+	-	-	-
Откл	Вкл	Откл	-	+	-	-
Вкл	Откл	Откл	+	-	-	-
Откл	Откл	Вкл	-	-	+	+

**Работа схемы при нарушении электроснабжения.**

При неисправности Ввода1 через время задержки Тзад контакт К1 силового аппарата (далее СА) отключает Ввод1. Через время переключения Тп включается К2 и нагрузка подключается к Вводу2. При восстановлении питания Ввода1 через время восстановления Тв К2 отключается, и через время переключения Тп включается К1 и нагрузка подключается к Вводу1.

При неисправности Ввода1 и Ввода2 через 3 сек подаётся сигнал на запуске генератора. По истечении времени запуска генератора Тзап, если напряжение генератора в допустимых пределах, включается К3 и нагрузка подключается к генератору.

Условия переключения на Ввод от генератора:-

- напряжение Ввода генератора в допустимых пределах (присутствует напряжение на зажиме 16)
- отключение Ввода 1,2 (нет напряжения на зажиме 13, 14, 15)
- отсутствует сигнал срабатывания токовой защиты (нет напряжения на зажиме 18, 19)

При восстановлении питания Ввода1(2) через время восстановления Тв К3 отключается, и через время переключения Тп включается К1(К2) и нагрузка подключается к Вводу1(2).

Условия восстановления Ввода1:

- напряжение Ввода1 в допустимых пределах
- отключение Ввода2 (нет напряжения на зажиме 13, 14, 15)
- отключение Ввода генератора (нет напряжения на зажиме 16)
- отсутствует сигнал срабатывания токовой защиты (нет напряжения на зажиме 18, 19)

Далее нажатию кнопки V переходим к выбору следующего параметра (Авария при сраб. расцепителя) Процедура изменения параметра повторяется. Подтверждаем установку параметра кнопкой "OK"

**АВАРИЯ ПРИ СРАБ.  
РАСЦЕПИТЕЛЯ А**

Процедура изменения параметра и его подтверждения повторяется.

**ВСТРЕЧНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ А**

Изменяем оставшиеся параметры и подтверждаем их кнопкой "OK". Далее будут приведены уже установленные параметры без пояснений их выбора и подтверждения.

**ВРЕМЯ ОТКЛ. ПРИ  
 $U < U_{MIN}$  0,5сА**

**ВРЕМЯ ОТКЛ. ПРИ  
 $U > U_{MAX}$  1,0сА**

**ВРЕМЯ ОТКЛ. ПРИ  
АСИММЕТРИИ OFF -**

**МАКС. НАПРЯЖЕНИЕ  
 $U_{MAX}$  250v**

**МИН. НАПРЯЖЕНИЕ  
 $U_{MIN}$  180v**

**АСИММЕТРИЯ НАПР.  
 $U_{ASIMM}$  40v**

**ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕ-  
НИЯ Тпер 1,0с**

**ВРЕМЯ ВОССТАНОВ-  
ЛЕНИЯ Твос 30с**

**ВРЕМЯ ЗАПУСКА  
ГЕН-РЯ 30с А**

## Приложение 1. Пример программирования

Для ввода параметров достаточно подать питание 24 - 230В на одном из зажимов С1, С2 или С3 или 12В на зажим +В и N.

### Схема включения

Отключение при ошибке чередования  
Отключение при ошибке синфазности  
Авария при срабатывании расцепителя  
Встречное напряжение (одновременное подключение двух вводов на одну нагрузку)  
Время отключения при снижении напряжения ниже минимального порога  
Время отключения при превышении напряжения выше максимального порога  
Контроль асимметрии  
Время отк. по асимметрии  
Верхний порог напряжения  
Нижний порог напряжения  
Время переключения вводов  
Время восстановления  
Время запуска генератора  
Время охлаждения генератора

### N1+N2+S+G

функцию включить, извещение об аварии включить  
функцию выключить, извещение об аварии устан. "off"  
извещение об аварии включить

извещение об аварии включить

5 сек.

1 сек.

функцию включить, установить 60В

15 сек

250В

180В

1 сек.

30 сек.

10 сек., извещение об аварии включить

60 сек.

Кратковременным нажатием кнопки "OK" переходим в меню выбора схемы включения.

**СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ**  
**1 N1+N2**

Удерживаем кнопку "OK" более 5 сек. и переходим в меню ввода pin-кода доступа (по умолчанию 1234)  
Кнопка "<" - первая цифра, ">" - вторая цифра, "Λ" - третья цифра, "V" - четвертая цифра, набираем код 1234.

**ВВЕДИТЕ КОД**  
**ДОСТУПА** ■ 1234

Подтверждаем кратковременным нажатием кнопки "OK" и переходим к дисплею с мигающим маркером, кнопками < > выбираем требуемую схему включения.

**СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ**  
**6 N1+N2+S+G** ■


Подтверждаем кратковременным нажатием кнопки "OK". Выбор схемы включения сделан. Повторно кратковременно нажимаем "OK" и видим уже установленную схему включения, нажатием кнопки V переходим к выбору следующего параметра (Откл. при ошибке чередования)  
Для того что бы изменить выбранный параметр необходимо удерживать кнопку "OK" до появления мигающего маркера и кнопками < > - выбираем включение функции "on", а кнопками V Λ - включаем извещение об аварии "Λ" и подтверждаем выбор кнопкой "OK".

**Откл. при ошибке**  
**ЧЕРЕДОВАНИЯ ON Λ**

Далее нажатием кнопки V переходим к выбору следующего параметра (Откл. при ошибке синфазности)  
Процедура изменения параметра повторяется. Подтверждаем установку параметра кнопкой "OK"

**Откл. при ошибке**  
**СИНФАЗНОСТИ ON Λ**

## 6. Схема N1+N2+S+G. Три ввода, две нагрузки, с секционным выключателем. Ввод3 - от генератора.



Алгоритм работы

N1	N2	G	K1	K2	K3	K4
Вкл	Вкл	Откл	+	+	-	-
Откл	Вкл	Откл	-	+	+	-
Вкл	Откл	Откл	+	-	+	-
Откл	Откл	Вкл	-	-	+	+

### Работа схемы при нарушении электроснабжения.

При неисправности Ввода1 или Ввода2 работа схемы аналогична схеме 2 N1+N2+S.

При неисправности Вводов1 и 2 отключается K3 и через 3 сек подаётся сигнал на запуск генератора. Контроль напряжения генератора производится внешним реле контроля фаз или схемой АВР генератора. Если напряжение генератора в допустимых пределах, реле контроля фаз или схема АВР генератора подключает нагрузку 2 к генератору. По истечении времени запуска генератора Тзап включается K3 и нагрузка R1 подключается к генератору.

Условия переключения на Ввод1 и Ввод2 как в схеме 2:

Условия переключения на Ввод от генератора .

- отключение Вводов1,2 (нет напряжения на зажиме 13, 14, 15)
- отсутствует напряжение на зажиме 16 от реле контроля фаз (от АВР генератора)
- отсутствует сигнал срабатывания токовой защиты (нет напряжения на зажиме 18, 19, 20)

При восстановлении питания Ввода1 через время Тв нагрузка отключается от генератора и подключается к Вводу1. При восстановлении питания Ввода2 через время Тв отключается K3 и по истечении времени Тп включается K2 и нагрузка Rн2 подключается к Вводу2.

Условия восстановления Вводов1,2:

- напряжение Вводов1,2 в допустимых пределах
- отключение Ввода генератора (нет напряжения на зажиме 16)
- отключен секционный выключатель (нет напряжения на зажиме 15)
- отсутствует сигнал срабатывания токовой защиты (нет напряжения на зажиме 18, 19, 20)

### 7. Схема N2+N1. Ввод2 - основной, ввод1 - резервный. Алгоритм работы аналогичен схеме 1(стр. 4)

### 8. Схема N2+N1+G. Ввод2 - основной, ввод1 - резервный. Алгоритм работы аналогичен схеме 5(стр. 6)

### Пояснения к схемам работы с генератором (схемы 5, 6).

При аварии Вводов1 и 2 через 3 секунды замыкаются контакты реле K4 и подаётся сигнал на запуск генератора при отключении Вводов1 и 2. AVR-02 питается от внешнего источника питания 12 В (зажимы +В и N). Работа генератора контролируется по наличию напряжения на зажиме 16. Если в течении времени запуска Тзап напряжение есть, то генератор считается исправным и нагрузка подключается к генератору. После запуска генератора AVR-02 питается от фазы С генератора, подключённой к зажиму С3.

Если генератор не запущен (напряжения на зажиме 16 нет), то сигнал запуска снимается и через время Т2зап производится повторный запуск. Если после 4-х запусков генератор не запускается, сигнал запуска снимается, на табло выдаётся сообщение «ошибка генератора», появляется сигнал «Авария» на выходе AL.

Сигнал ошибки генератора снимается:

- при снятии питания и устранения неисправности;
- автоматически при восстановлении напряжения питания на основном вводе через три минуты.

При восстановлении напряжения на основном вводе нагрузка от генератора отключается, но реле K4 остаётся включенным на время Тохл (время охлаждения генератора), генератор продолжает работу без нагрузки. По истечении этого времени реле K4 отключается и генератор останавливается.

## Общие принципы программирования

1. Кратковременно нажать ОК, входим в режим МЕНЮ, высветится установленная схема работы (например N1+N2):

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ  
1 N1+N2

2. Кнопками вверх-вниз выбрать нужный параметр или функцию.
3. Нажать ОК на время не менее 5 сек. до появления моргающего маркера, затем кнопками < > установить значение параметра или функции.
4. Кратковременно нажать ОК для запоминания и выхода из режима установки параметра. Еще раз нажать ОК для выхода в рабочий режим.

Программируемые параметры и их описание в таблице 2.

Пример программирования приведён в приложении 1.

### Включение-отключение функции

Включение или отключение той или иной функции производится через главное меню следующим образом:

Выбираем в основном меню функцию которую нужно включить или отключить, например функцию контроля чередования фаз

Откл. при ошибке  
ЧЕРЕДОВАНИЯ OFF A

Нажимаем и удерживаем более 5 сек. кнопку ОК чтобы войти в подменю редактирования. Появится моргающий маркер. Далее кнопками < > включаем (on) или отключаем(off) функцию контроля чередования. Кнопками вверх-вниз выбираем "A" или "-" в зависимости от того будет выдаваться сигнал об аварии или нет. Далее нажимаем ОК - и выходим в Главное меню.

Аналогичным образом выставляются параметры вкл/откл. и сообщения об аварии остальных функций.

#### Внимание!

Если требуется отключить контроль асимметрии, то следует через Главное меню войти в подменю установки времени отключения по асимметрии и увеличивать кнопками < > время до появления надписи "off".

ВРЕМЯ ОТКЛ. ПРИ  
АСИММЕТРИИ OFF A

Выход в Главное меню - после короткого нажатия ОК.

Устанавливаемые функции в таблице 3.

### Аварийная сигнализация


Выдача сигнала Авария может происходить при определенных аварийных ситуациях в сети питания. конфигурация подачи этого сигнала задается через основное меню. Если в параметре или функции установлена буква "A", то сигнал выдается, если стоит "-", то не выдается. Выбор осуществляется кнопками вверх-вниз.

Например, при превышении напряжения более  $U_{max}$  будет выдаваться сигнал Авария.

ВРЕМЯ ОТКЛ. ПРИ  
U > U<sub>max</sub> 5,0сА

При аварийных ситуациях на индикаторе выдаются сообщения. Описание в таблице 4.

## Размеры корпуса



## Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ4, диапазон рабочих температур от -25...+50 °С, относительная влажность воздуха до 80% при 25°С. Рабочее положение в пространстве - произвольное. Высота над уровнем моря до 2000м. Окружающая среда – взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. По устойчивости к перенапряжениям и электромагнит-ным помехам устройство соответствует ГОСТ IEC 60730-1.

## Обслуживание

При техническом обслуживании изделия необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

При обнаружении видимых внешних повреждений корпуса изделия дальнейшая его эксплуатация запрещена.

Гарантийное обслуживание производится производителем изделия. Послегарантийное обслуживание изделия выполняется производителем по действующим тарифам.

Перед отправкой на ремонт, изделие должно быть упаковано в заводскую или другую упаковку, исключающую механические повреждения.

## Условия транспортировки и хранения

Транспортировка изделия может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим сохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Хранение изделия должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 50° до плюс 50°С и относительной влажности не более 80% при температуре +25°С.

## Требование безопасности

Эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации. Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии внешних повреждений устройства. Изделие, имеющее внешне механические повреждения, эксплуатировать запрещено. Не устанавливайте реле без защиты в местах где возможно попадание воды или солнечных лучей. Реле должно устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом. При подключении реле необходимо следовать схеме подключения.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев с момента изготовления изделия.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты продажи. Срок службы 10 лет.

При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления ООО "Евроавтоматика Фиф" гарантирует ремонт или замену вышедшего из строя изделия при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

В гарантийный ремонт не принимаются:

- изделия, предъявленные без паспорта предприятия;

- изделия, бывшие в негарантийном ремонте;

- изделия, имеющие повреждения механического характера;

- изделия, имеющие повреждения голографической наклейки;

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, без уведомления потребителя, с целью улучшения качества и не влияющие на технические характеристики и работу изделия.

## Драгоценные металлы отсутствуют

## Свидетельство о приемке

Устройство управления резервным питанием AVR-02 изготовлено и принято в соответствии с требованиями ТУ ВУ 590618749.027-2017, действующей технической документации и признано годным к эксплуатации.

Дата продажи \_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_ ОТК \_\_\_\_\_ 13

Вх.12345678 Вых.  
 0000000 <>↑↓

Чтобы выйти из "Ручного режима" после проверки работы реле и входов кратковременно нажимаем ОК, AVR-02 перейдет в "Рабочий режим". Пример индикации:

Вв1 230/230/230  
 Вв2 224/224/224

### Изменение PIN-кода

Кратковременно нажать ОК, кнопками вверх-вниз выбрать функцию: Изменение кода доступа.

ИЗМЕНЕНИЕ КОДА  
 ДОСТУПА

Нажать ОК на время не менее 5сек. до появления моргающего маркера

ВВЕДИТЕ КОД  
 ДОСТУПА 0000

Затем кнопками < >, вверх-вниз установить значение старого PIN-кода. Кратковременно нажать ОК, маркер появляется справа, можно ввести новый PIN-код.

ИЗМЕНЕНИЕ КОДА  
 ДОСТУПА 0000

Кратковременно нажать ОК для запоминания нового PIN-кода и выхода в рабочий режим.

### Разблокировка изделия при неверном вводе PIN-кода.

Подать напряжение 230В на винтовые зажимы 13, 9.

**На остальных зажимах напряжения не должно быть!!!**

Войти в меню программирования, кратковременно нажав «ОК», кнопками вверх-вниз выбрать функцию: Изменение кода доступа.

ИЗМЕНЕНИЕ КОДА  
 ДОСТУПА

Нажать ОК на время более 4 секунд, на индикаторе отобразится ранее введенный код. Можно его оставить или ввести новый.

Таблица 2. Назначение зажимов AVR-02.

Параметр	Наименование, описание	Значение параметра	Значение по умолчанию
СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ 1 N1+N2	Схема работы AVR	Схема 1-7	Схема 2 N1+N2+S
МАКС. НАПРЯЖЕНИЕ U <sub>MAX</sub> 250V	Верхний порог напряжения	230 - 300 В	260
ВРЕМЯ ОТКЛ. ПРИ U > U <sub>MAX</sub> 1.0сА	Время задержки отключения по верхнему порогу	0,3 - 10 с	1
МИН. НАПРЯЖЕНИЕ U <sub>MIN</sub> 180V	Нижний порог напряжения	150 - 230 В	180
ВРЕМЯ ОТКЛ. ПРИ U < U <sub>MIN</sub> 05сА	Время задержки отключения по нижнему порогу	2 - 30 с	10
АСИММЕТРИЯ НАПР. U <sub>ASIMM</sub> 40V	Допустимая асимметрия напряжения	20 - 100 В	80
ВРЕМЯ ОТКЛ. ПРИ АСИММЕТРИИ OFF -	Время задержки отключения по асимметрии	2 - 30 с	10
ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ T <sub>ПЕР</sub> 1.0с	Время переключения между отключением неисправного и подключением исправного вводов	0,1 - 30 с	1,5
ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ T <sub>ВОС</sub> 30с	Время восстановления - время от момента восстановления напряжения отключенного ввода до его подключения	1 - 300 с	5
ВРЕМЯ ЗАПУСКА ГЕН-РЯ 30с А	Время запуска генератора - время от момента запуска до его подключения к нагрузке	5 - 100 с	10
ВРЕМЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ГЕН-РЯ 60с	Время охлаждения генератора - время от момента отключения нагрузки до остановки генератора	10 - 200 с	10
Вх.12345678 Вых. 00000000	Включение ручного режима работы	-	-
ИЗМЕНЕНИЕ КОДА ДОСТУПА	Ввод нового pin-кода для защиты от несанкционированного изменения схемы работы AVR.	0000 - 9999	1234

Таблица 3. Включение функций AVR-02.

Параметр	Наименование, описание	Пределы	Значение по умолчанию
ОТКЛ. ПРИ ОШИБКЕ ЧЕРЕДОВАНИЯ ON Я	Включение контроля чередования фаз	ON - включено OFF - выключено	ON
ОТКЛ. ПРИ ОШИБКЕ СИНФАЗНОСТИ ON Я	Включение контроля синфазности вводов	ON - включено OFF - выключено	OFF
ВРЕМЯ ОТКЛ. ПРИ АСИММЕТРИИ OFF Я	Включение контроля асимметрии напряжения между фазами	ON - включено OFF - выключено	ON

Таблица 4. Сообщения об аварии.

Параметр	Наименование, описание
Вв1 230/230/230 Вв2 ОШИБКА UMIN	Отсутствие фазы(фаз), напряжение ниже установленного порога
Вв1 ОШИБКА ЧЕРЕД Вв2 ОШИБКА ЧЕРЕД	Неправильное чередование фаз
ОШИБКА СИНФАЗНОСТИ ВВВВВВ	Нарушение синфазности между фазами вводов
Вв1 230/230/230 Вв2 ОШИБКА UMAX	Напряжение выше установленного порога
Вв1 ОШИБКА АСИММ Вв2 224/224/224	Асимметрия напряжения больше установленной
ОШИБКА ВСТРЕЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	Неисправность контактора(моторпривода), наличие напряжения на отходящей линии при подключении на нее исправного ввода
АВАРИЯ РАСЦЕПИТЕЛЯ . . . 4	Аварийное отключение вводов. Наличие напряжения на входах I>1-3 (зажимы 18-19-20). Срабатывание аварийных контактов моторпривода при сверхтоке отходящей линии.
ОШИБКА ГЕНЕРАТОРА	Авария генератора.

## ВНИМАНИЕ!

Установка (изменение) схемы работы и вход в режим наладки возможны только после ввода PIN-кода. По умолчанию PIN-код: 1234.

### Установка схемы работы

Кратковременно нажать ОК, входим в режим МЕНЮ, на индикаторе будет отображена текущая схема работы (например N1+N2)

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ  
1 N1+N2

Нажать ОК на время не менее 5сек. до появления моргающего маркера

ВВЕДИТЕ КОД  
ДОСТУПА ■■■0000

Затем кнопками < >, вверх-вниз установить значение 1234. Кратковременно нажать ОК, выбрать схему работы.

### Включение ручного режима работы

Кратковременно нажать ОК. На табло появится индикация основного меню, например:

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ  
1 N1+N2

Кнопками вверх-вниз выбрать параметр "Пуско-наладочный режим":

Вх.12345678 Вых.  
00000000 <>↑↓

Для входа в режим требуется ввести код доступа, для этого нажать ОК на время более 5 сек. Появится следующая индикация:

ВВЕДИТЕ КОД  
ДОСТУПА ■■■0000

Поочередно кнопками < > и вверх-вниз вводим код: 1234(если не менялся) и кратковременно нажимаем ОК. Появится индикация:

Вх.12345678 Вых.  
00000000 ■■■<>↑↓

В этом режиме контролируется работа реле:

- нажать кнопку < включится K1, нажать еще раз - отключится
- нажать кнопку > включится K2, нажать еще раз - отключится
- кнопками вверх-вниз проверить K3 и K4.

**Одновременно можно включить только одно реле !!!**

Проверка входов:

- при подаче напряжения на входы под цифрами на индикаторе (цифры 1-4 это входы Uk, цифры 5-8 входы I>) загораются маркеры. Если маркера нет - вход неисправен или на него не подается напряжение контроля состояния силового аппарата.